

# Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda  
Departamento de Licitações e Compras



CIDADE DE  
**CARAPICUÍBA**

Carapicuíba, 12 de setembro de 2022.

Ref.: Concorrência nº 22 / 22.

Uma das empresas interessadas em participar na licitação supra nos fez a seguinte pergunta:

“Com base na planilha de serviços, no item registrado sob o código **SIURB 05-99-02 - Base Betuminosa de materiais provenientes da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação ...**, entendemos que no tocante à qualificação técnica, a comprovação da exigência de **1.192,48 M<sup>3</sup> de Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP ...**, deve se dar através de atestado técnico proveniente de serviço pretérito executado conforme a instrução da PMSP ETS-02/2009 - Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto, e que a **execução**, bem como, o **controle tecnológico** destes serviços devem seguir **rigorosamente** a instrução da **PMSP ETS-02/09**. Nosso entendimento está correto?”

Resposta: “Sim, o entendimento está correto. Base, SIURB 05.99.02/PMSP ETS - 02/09.”

Eliana dos Santos Soares Santana  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações