

PAVIMENTO TÉRREO



ISOMÉTRICO COLUNAS (X4)
S/ESCALA

N	Q	DESCRIÇÃO–GÁS COMBUSTÍVEL–TÉRREO
01	84	COTOVELO 90° DN22mm (ø3/4") B/B EM COBRE
02	01	COTOVELO 90° DN42mm (ø1 1/2") B/B EM COBRE
610.0		TUBO EM COBRE CLASSE –A– DN 22mm (ø3/4") EM METROS
2.0		TUBO EM COBRE CLASSE –E– DN 42mm (ø1 1/2") EM METROS

N	Q	DESCRIÇÃO–GÁS COMBUSTÍVEL–COLUNAS
01	28	COTOVELO 90° DN22mm (ø3/4") B/B EM COBRE
02	28	COTOVELO 90° DN22mm (ø3/4") B/P EM COBRE
03	28	REGISTRO ESFÉRICO COM PONTA MANGUEIRA ø3/4" X 3/8"
256.0		TUBO EM COBRE CLASSE –I– DN 22mm (ø3/4") EM METROS

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES		FUNÇÃO
CDHU		
Equipe Técnica:	JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES	ENG. CIVIL SR.
	JOSÉ ENEL SOSA	TEC. EDIF.II

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CORREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

LEGENDA/TABELAS

NOTAS:

1– ESTE PROJETO ATENDE A PRÉDIO COM E SEM APARTAMENTO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO.
2– O RAMAL DE ENTRADA DEVERÁ SER DIMENSIONADO QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO. PREVER REGULADOR CASO A REDE PÚBLICA SEJA DE ALTA PRESSÃO.
3– A TUBULAÇÃO QUANDO ENTERRADA, DEVE FICAR A UMA PRO– FUNDIDADE MÍNIMA DE 0.35 cm, E AFASTADAS 0.20m MÍNIMO DE TUBULAÇÕES DE OUTRA NATUREZA E 0.50m DA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E 2.00m DO ATERRAMENTO DO PARA–RAIOS
4– O ABRIGO DE MEDIDORES É PADRÃO COMGÁS.
5– A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GLP É DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA DE GLP LOCAL
6– MEDIDAS EM CENTÍMETRO SALVO ONDE INDICADO

OBSERVAÇÃO

1– OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT.
2– PARA CÁLCULO DO DIMENCIONAMENTO DA TUBULAÇÃO FOI CONSIDERADO GÁS NATURAL.
3– A QUANTIFICAÇÃO REFERE–SE A UM PRÉDIO COM 28 APARTAMENTOS.
4– TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO OU GROUT, NÃO DEVENDO SER DEIXADO ESPAÇOS VAZIOS EM TORNO DA TUBULAÇÃO.

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

AV. Nove de Julho, 4939 . São Paulo . Tel.3061.3222 . CGCMF 47.865.597/0001–9

PROJETO
REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO
V | 0 | 7 | 2 | C | –01

TÍTULO
GÁS COMBUSTÍVEL | ÁRC GÁS | FOLHA 01/02

ASSUNTO
PAVIMENTO TÉRREO
E COLUNAS

MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA PADRÃO SABESP

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	1:50 OU IND.	OUTUBRO 2005

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.o. pref. a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.o. pref. a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E