



NOTAS

- 1) DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
- 2) ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS RATIFICAR MEDIDAS, INTERFERÊNCIAS E OUTROS NA OBRA.
- 3) NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m^3/s .
- 4) O PROJETO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO E AJUSTADO COM LUMINOTÉCNICO.
- 5) VEZENDAS ABARCO DA VAGA E SEMPRE EFETUANDO A TOMADA DE AR EM AMBIENTE EXTERNO
- 6) PARA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAL, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
- 7) FÓRNO NO MÍNIMO 15cm ABREVIDA DE ABERTURA PARA TRANSFERÊNCIA DOS BOTOS E TUBULAÇÕES.
- 8) TODAS AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER ISOLADAS TÊNICAMENTE COM BORRACHA ELÁSTICA DE 13 mm DE ESPESURA.
- 9) TODAS AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER DO TIPO LLA.
- 10) AS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES FICAM A CARGO DO INSTALADOR.
- 11) O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERÁ PREVER E EXECUTAR TODAS AS ESTRUTURAS AUXILIARES NECESSÁRIAS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA, MESMO QUE NÃO CONSTEM NO PROJETO.
- 12) O PROJETO DEVE ELABORAR DE ACORDO COM A FABRICAÇÃO, A ENTREGA, O SUBSTITUTO DO FABRICANTE DO PODERÁ SER FEITA DESDE QUE AS DEVIDAS ALTERAÇÕES ATENDAM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO E SEJA APROVADO ANTES DO PROPRIETÁRIO, GERENTE E DO PROJETO.
- 13) O NÍVEL DE RUÍDO DEVERÁ SER VERIFICADO APÓS INSTALAÇÃO E SE NECESSÁRIO, EFETUAR UM PROJETO COMPLEMENTAR DE ATENUAÇÃO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.
- 14) ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, A TENSÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFIRMADA.
- 15) PREVER ALÇADO DE ACESSO 50x50cm EM TODOS OS VENTILADORES E FILTRO.
- 16) SE HOUVER NECESSIDADE, DEVERÁ SER INCLUIR ACOMODADOR DE SUÇÃO NA FABRICAÇÃO PROPROPRIETÁRIO.
- 17) TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DEVERÃO SER SEGUIDAS.
- 18) SOLICITAR O DEVEDO LUBRIFICADOR DO SISTEMA VEM DO FABRICANTE, ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS.
- 19) TODOS OS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, D.M. SE NÃO ESTIVEREM COM GRELHAS DE PROTA, DEVERÃO POSSUIR GRELHAS 30x30 cm PARA ADMISSÃO DE AR.


MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 SETOR DE PROJETOS

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------|----------|
| RECURSO/CONVÊNIO: PRÓPRIO | | | REVISÃO: |
| FORMATO: A1 (841 X 594) | ART/RRT: | ESCALA: 1:25 | |

| | |
|-----------------|---|
| QUADRO DE ÁREAS | |
| | FELIPE MORAIS ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SP 5071315059 |

PROJETISTA: FELIPE MORAIS

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DESSE DOCUMENTO NÃO EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO